

**Протокол
публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения
города Енисейска на 2021 год и на перспективу до 2028 года**

Малый зал Культурного центра города Енисейска 10.09.2021 г., 11.00 часов
г. Енисейск, ул. Ленина, 130

Публичные слушания проводятся по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска на 2021 год и на перспективу до 2028 года в соответствии с постановлением администрации города Енисейска от 01.09.2021 № 8-пг «О назначении публичных слушаний в городе Енисейске по проекту актуализированной Схемы теплоснабжения города Енисейска на 2021 год и на перспективу до 2028 года».

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 01.09.2021 г. в Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края и размещено на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска (<http://www.eniseysk.com>).

Проект, рассматриваемый на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему были размещены 06.08.2021 г. на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска (<http://www.eniseysk.com>) в разделе «Город сегодня» вкладка «ЖКХ».

Предложения и замечания по проекту принимались с 06.08.2021 г. до 09.09.2021 г.

Всего поступило предложений и замечаний:

- ООО «Енисейэнергоком» от 10.08.2021 № 876 (приложение к протоколу).

На публичных слушаниях присутствовали 26 человек (из них 22 человека сотрудники ООО «Енисейэнергоком»).

Повестка слушаний:

1. Избрание председателя, секретаря, счетной комиссии публичных слушаний.

2. Обсуждение по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска на 2021 год и на перспективу до 2028 года

Выступали:

По вопросу № 1, Степанова О.В. Поздеев Л.В., с предложением избрать:

1) Председателем публичных слушаний - Степанову О.В.

2) Секретарем – Лысова А.Н.

3) Счетную комиссию – Поздеева Л.В.

Проголосовали «За» - 26 человека

«Против» - 0 человек

«Воздержались» - 0 человек

Решили:

1) Председатель публичных слушаний – Степанова О.В.

2) Секретарь – Лысов А.Н.

3) Счетная комиссия – Поздеев Л.В.

По вопросу № 2, выступила Степанова О.В., о том, что основное направление развития системы теплоснабжения города Енисейска планируется на базе 4-х котельных (схема теплоснабжения 2013 года),

- существующая по ул. Ленина, 160 мощностью 12,6 Гкал (существующая, муниципальная);

- новая котельная по ул. Доры Кваш, 20 мощность 26 Гкал с закрытием 9 котельных;

- новая котельная по ул. Бабушкина, 1 мощностью 49,9 Гкал с тепловыми сетями 20 км и закрытием 12 котельных;

- новая котельная по ул. Авиаторов мощность 19,5 Гкал с тепловыми сетями протяжённость 5 км и закрытием 2-х котельных.

Данный вариант развития системы теплоснабжения позволит обеспечить качественным и надёжным теплоснабжением потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду города Енисейска.

Администрацией города Енисейска письмом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 02.08.2021 № 78-3335/09 получена поддержка данного варианта развития системы теплоснабжения города Енисейска.

Все замечания рассмотрены, в основном все замечания приняты и будут внесены соответствующие корректировки в утверждаемую часть Схемы и в Обосновывающие материалы.

Вопросы и замечания, поступившие от сотрудников ООО «Енисейэнергоком» в процессе обсуждения Схемы в дополнение к ранее направленным:

1) Уточнить количество приборов учета установленных на котельных;

- 2) Уточнить протяжённость тепловых сетей и сетей ГВС по результатам проведенной инвентаризации;
- 3) Уточнить вид топлива котельной ул. Бабушкина,1/6;
- 4) Уточнить наименование котлов в котельной ул. Доры Кваш,20 с учетом новых установленных котлов
- 5) Не согласие ООО «Енисейэнергоком» с температурным графиком 95/70.
- 6) Отсутствие согласования закрытия котельной ул. Громовой 17А с собственником администрацией Енисейского района.
- 7) Уточнить мероприятия по ранее проведенному капитальному ремонту тепловых сетей за период с 2019 по 2021 годы.
- 8) В актуализации схемы теплоснабжения учесть категоричность объектов и обеспечение резервными источниками теплоснабжения.
- 9) Из актуализации схемы теплоснабжения исключить строительство котельной по ул. Бабушкина и ул. Авиаторов, в связи с отсутствием источников финансирования, оставить мероприятия указанные в схеме теплоснабжения на 2019 год.

Решили большинством голосов при голосовании:

1. С учетом поступивших замечаний и предложений ООО «Енисейэнергоком» по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска на 2021 год и на перспективу до 2028 года Схемы теплоснабжения на 2021 год, участниками публичных слушаний рекомендовано доработать представленный проект актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска на 2021 год и на перспективу до 2028 года.

«За» - 20 человек;




«Против» - 2 человек;

«Воздержались» - 4 человек.

Председатель публичных слушаний

Секретарь

Счетная комиссия


/О.В. Степанова/

/А.Н. Лысов/

/Л.В. Поздеев/